

Uponor

Slamavskiljare
Infiltration
Markbädd
Rör och Delar



Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd



RSK nr Uponor nr

5619124 1050900

Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäckens storlek är cirka 24 kvadratmeter.



RSK nr Uponor nr

5619228 1050898

Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd.



RSK nr Uponor nr

5619231 1054660

Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare 2 m³. Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr Uponor nr

5618507 1050913

Slamavskiljare 1 m³ BDT lågbyggd

Inloppshöjd: 996mm (vattengång)
Utloppshöjd: 896mm (vattengång)
Längd: 1705 mm
Bredd: 1220 mm
Höjd: 1685 mm
Vikt: 85 kg



RSK nr Uponor nr

5619170 1050912

Slamavskiljare 2 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Höjd: 1760mm (med stigare)
Längd: 2400 mm
Bredd: 1450 mm
Höjd in/utlopp: 1060/960 mm (vattengång)
Vikt: 170 kg

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd



RSK nr Uponor nr

5622339 1084880

Slamavskiljare 2,4 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Volym: 2,4 m³
Längd: 2440 mm
Bredd: 1600 mm
Höjd: 1375 mm
Vikt: 227 kg



RSK nr Uponor nr

5618820 1063951

Slamavskiljare 4 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Installationslängd: ca 3800 mm
Bredd: 2400 mm
Höjd: 1570 mm
Höjd in/utlopp: 1110/965 mm
OBS! Schaktet för tank 1 sätts 150 mm grundare än för tank 2.
Vikt: 340 kg



RSK nr Uponor nr

5618821 1063952

Slamavskiljare 6 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Installationslängd: ca 6200 mm
Bredd: 2400 mm
Höjd: 1570 mm
Höjd in/utlopp: 1110/965 mm
OBS! Schaktet för tank 1 och 2 sätts 150 mm grundare än för tank 3.
Vikt: 510 kg



RSK nr Uponor nr

5619173 1054679

Rördelspaket för Infiltration KL + BDT

Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter.

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd



Rördelspaket - tillägg för markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe.
Komplettera med rördelspaket infiltration RSK 561 91 73 för att bygga en komplett markbädd.

RSK nr	Uponor nr
5619172	1054672



Rördelspaket med 6 st infiltrationsmoduler BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK nr	Uponor nr
5619174	1050906



Rördelspaket med 8 st infiltrationsmoduler KL + BDT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK nr	Uponor nr
5619175	1050905



Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

RSK nr	Uponor nr	Vikt	Inlopp	Utlopp	Pump	Höjd mm	Diameter
5619126	1054692	37 kg	110 mm	40 mm	Flygt/Xylem SXM3	2000 mm	450 mm



Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunn 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.

RSK nr	Uponor nro	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/315	18/72

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd



Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.

RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000



Utloppsbrunn

För markbädd.
Höjd: 2200 mm
2 st. utlopp 110 mm
1 st. inlopp 110 mm.

RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414728	1003553	315 mm



Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2



Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsskivor per förhöjningsrör.


RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619035	1003605	400/355	1,4	Förhöjningsrör, effekt 1 m	6	
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2340436	1003521	400/355		Tätningsskiva 400/355		Lösa
2441088	1003600	560/500		Tätningsskiva 560/500		Lösa



Spridarrör dim. 110


RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414729	1050982	L = 2,5

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd



Fördelningsrör dim. 110

RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414730	1050983	L = 2,5



Dräneringsrör 110/95

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Produkt	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	inkl. skarvmuff L = 4 m	PE	57	228	100



Skarvmuff 110/95

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	0663144	110/95	150	PE	Lösa



Fördelningsbrunn

Inklusive 2 st. reglerenheter 110 mm. 4 x utlopp varav 2 st är förmonterade med reglerenheter.

Höjd: 1100 mm

Höjd inlopp: 140 mm

Höjd utlopp: 40 mm

In/utlopp: 110 mm

RSK nr	Uponor nr	Produkt
5619161	1050917	4 x utlopp varav 2 st har förmonterade reglerenheter.




Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål. Passar till fördelningsbrunn dim. 400.

RSK nr	Uponor nr
5619024	1050918

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd



Flexböj 0-90°

RSK nr	Uponor nr	Dimension di mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11



Ventilationshuv dim. 110

RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
2414731	1050894	50



Fiberduk 1,4 x 32 m

Klass: NGS1
Vikt: 110 g/kvadratmeter
Vattengenomsläpplighet: 81 l/kvadratmeter

RSK nr	Uponor nr
5619027	1003566



Infiltrationsmodul

L = 1,2 m
B = 0,55 m
H = 0,2 m

RSK nr	Uponor nr
5619033	1003546



Lock 400 före 1996

RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1054701	Lock 400 före 1996

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd



Lock 400 efter 1996

RSK nr	Uponor nr	Produkt
--------	-----------	---------

1044250	Lock 400 efter 1996
---------	---------------------



Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik.

RSK nr	Uponor nr
--------	-----------

1050936



Lock 560 till slamavskiljare efter 2006

RSK nr	Uponor nr
--------	-----------

1054685



Tätningarring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar.

RSK nr	Uponor nr
--------	-----------

1003564



T-rör till slamavskiljare 110 mm

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare.

RSK nr	Uponor nr
--------	-----------

5619423	1003668
---------	---------

GODKÄNNANDEBEVIS

SC0933-11

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Uponor slamavskiljare 1,0m³

- Innehavare** Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 81 Fristad.
Tel: 033-17 25 00, fax: 033-26 07 00, organisationsnr: 556911-3813.
E-post: infrastruktur.se@uponor.com hemsida: www.uponor.se
- Produkt** Markförlagd slamavskiljare tillverkad av polyeten, PE.
Slamavskiljaren är av 2-kammartyp med volym på 1m³ och är avsedd för BDT, ett hushåll.
Arbetsöppning har Ø 400mm och är försett med låsbart lock.
Slamavskiljaren är byggd för gravimetrisk avskiljning d.v.s. avskiljning sker med hjälp av densitetsskillnad mellan slam och vatten.
- Avsedd användning** Används i spillvatteninstallationer för slamavskiljning för BDT-vatten från ett hushåll, max 5 personer. Med BDT-vatten avses spillvatten från bad, dusch, disk och tvätt.
- Handelsnamn** Uponor slamavskiljare 1,0m³, artikelnummer 1050913
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | | |
|---|--------|--------------|
| Spillvatten | 6:641, | 1:a stycket |
| Utformning | 6:644, | 1:a meningen |
| Dammar, fasta brunnar och fasta behållare | 8:952, | 2:a stycket |
- Tillhörande handlingar** Installationsanvisning Uponor infiltrationssystem 76006, daterad 02.2012.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-05-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: diarie nr. 210-99-0169.
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Uponor Infra AB, Fristad.																
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad slamavskiljare och omfattar: <table><tr><td>Innehavare</td><td>Uponor, Fristad</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>☞</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SP SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Slamavskiljare 1,0m³</td></tr><tr><td>Godkännandets nummer</td><td>SC0933-11</td></tr><tr><td>Egenskaper</td><td>BDT 1</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsdatum</td><td>datum</td></tr><tr><td>Kontrollorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare	Uponor, Fristad	P-märke	☞	Certifieringsorgan	SP SITAC	Produktens typbeteckning	Slamavskiljare 1,0m³	Godkännandets nummer	SC0933-11	Egenskaper	BDT 1	Löpande tillverkningsdatum	datum	Kontrollorgan	SP
Innehavare	Uponor, Fristad																
P-märke	☞																
Certifieringsorgan	SP SITAC																
Produktens typbeteckning	Slamavskiljare 1,0m³																
Godkännandets nummer	SC0933-11																
Egenskaper	BDT 1																
Löpande tillverkningsdatum	datum																
Kontrollorgan	SP																
	Lock/manlucka är försett med varningstext för farlig gas vid inspektion/nedstigning.																
Bedömningsunderlag	Rapport F626622, F704017, FX100307 och ETkPX11418 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.																
Kommentarer	Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt miljöbalken och ska prövas av miljö- och hälsoskyddsmynd.																
	Godkännandet gäller under förutsättning att: <ul style="list-style-type: none">- avskiljare avsedd för markförläggning är dimensionerad för aktuell jord- och trafiklast.- avskiljaren är säkrad mot otillbörlig avlyftning av lock/manlucka genom att densamma är låsbar med hänglås, är typgodkänd eller väger minst 50 kg.																
	Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-10-05 och projektnummer PX15929.																
Giltighetstid	Godkännandet gäller t.o.m. 2016-10-04.																