

Certifikat

0023/06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Uponor sluten tank, tillverkad av polyeten

Innehavare

Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 81 Fristad.
Organisationsnummer: 556911-3813.
Tel: 033-17 25 00.
E-post: kundtjanst@uponor.com hemsida: www.uponor.se/infra

Produkt

Uponor sluten tank tillverkad av rotationsgjuten polyeten (PE) i lågbyggt utförande finns i storlekarna 3 m³ och 5,3 m³.
Arbetsöppningen är Ø 200 mm och försett med tätslutande låsbart lock.
Båda modellerna kan förses med tömningslarm.

Avsedd användning

Uppsamling av avloppsvatten.

Handelsnamn

Uponor sluten tank 3 m³ och 5,3 m³.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Spillvatten	6:641, 1:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen
Dammar, fasta brunnar och fasta behållare	8:952, 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Uponor sluten tank 3 m³ 76011, daterad 05.2011.
Installationsanvisning Uponor sluten tank 5,3 m³, daterad av SP 2013-09-05.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-99-0169. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Uponor Infra AB, Industrivägen 11, 513 81 Fristad.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare, tillverkningsort

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Godkännandets nummer

Storlek

Löpande tillverkningsdatum

Kontrollorgan

Uponor, Fristad



SP Certifiering

Uponor sluten tank

0023/06

3 m³ eller 5,3 m³

datum

SP

Lock/manlucka är försett med varningstext för farlig gas vid inspektion/nedstigning.

Bedömningsunderlag

Rapport F608127, FX108288, F726379 och FX100307 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-09-05.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-06-08.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman

